



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUCKU**

Puck, 20.02.2023r.

SE.HK/4713/17 /WB/23

PAPAJ RESORT
Ireneusz Cechosz Spółka komandytowa
ul. Grażyny Bacewicz 9
84-240 Reda

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pucku przed wydaniem oceny,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza, że w 2022 roku
jakość wody na pływalni PAPAJ RESORT ul. Kaszubska 2 w Jastrzębiej Górze
nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpiących się.**

1. Zarządzający pływalnią posiadał / ~~nie posiadał~~ ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pucku harmonogram pobierania próbek wody. Ponadto:
 - dokumentował /~~nie dokumentował~~ bieżące obserwacje wody na pływalni;
 - dokonywał /~~nie dokonywał~~ systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń;
 - rejestrował /~~nie rejestrował~~ wyniki pomiaru jakości wody;
 - podejmował /~~nie podejmował~~ stosowne działania naprawcze;
 - prowadził badania jakości wody na pływalni, zgodnie z określoną w w/w rozporządzeniu częstotliwością.
2. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu.
3. Ocena jakości wody doprowadzanej na pływalnię.
Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jastrzębia Góra. W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał ocenę jakości wody znak SE.HK/4710/16/WBi/23 z dnia 23.01.2023r., w której stwierdził, że woda z w/w wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.
4. Ocena jakości wody na pływalni.
 - a) Kontroli jakości wody podlega: woda wprowadzana do niecki basenowej i brodzika/ woda w niecce basenowej/ woda w brodziku:

liczba punktów pobierania próbek wody:	3
liczba badań ogółem:	49
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią:	46
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku:	3

Jakość wody na pływalni odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), pojedyncze, niewielkie przekroczenia wymieniono poniżej:

- woda wprowadzana do niecki basenowej i brodzika:

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	20	10	1	-	219
Pseudomonas aeruginosa jtk/100 ml	0	10	1	-	>100
Parametry fizykochemiczne - NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEŃ					

- woda w niecce basenowej i w brodziku:

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne - NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEŃ					
Parametry fizykochemiczne					
Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl [mV]	>750 lub >770 zależnie od pH	38	2	593	632

5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej (woda z natrysków).

Jakość ciepłej wody użytkowej odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku

Aleksandra Lange

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie:

1. PAPA J RESORT Ireneusz Cechosz Spółka komandytowa, ul. Grażyny Bacewicz 9, 84-240 Reda

II. Do wiadomości:

1. a/a